

Огнетушители в МКД

Огнетушители в МКД должны оснащаться помещения, имеющие категорию по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д). Это помещения производственного и складского назначения (пп 1,2 ст. 27 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ от 22.07.2008), например мастерские. В подвалах, техэтажах, в холлах МКД установка огнетушителей не требуется.

Но в некоторых МКД отдельные помещения в МКД могут попадать в категорию пожарной опасности Д, как складские, где требуется установка огнетушителей.