

Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.29  
 Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 028541

Гпод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.04.2016 по 30.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, С				Давление		Время, час		Класиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 забор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.16	4.204	972.89	980.13	-7.24	45.8	41.4	4.4	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
02.04.16	4.544	963.46	970.67	-7.21	46.6	41.9	4.7	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
03.04.16	4.165	955.12	962.16	-7.04	45.7	41.1	4.6	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
04.04.16	3.651	955.00	962.16	-7.16	43.9	39.8	4.1	10.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
05.04.16	3.667	964.09	971.29	-7.20	44.1	40.0	4.1	10.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
06.04.16	3.365	973.21	980.55	-7.34	44.1	40.1	4.0	10.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
07.04.16	3.47	973.14	980.41	-7.27	43.4	39.5	3.9	10.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
08.04.16	2.951	962.84	970.08	-7.24	42.7	39.0	3.7	10.0	5.9	5.5	0.00	24.00	
09.04.16	2.624	954.17	961.34	-7.17	43.5	39.8	3.7	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
10.04.16	2.098	953.39	960.68	-7.29	43.8	40.2	3.6	10.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
11.04.16	1.653	944.84	952.01	-7.17	43.4	40.0	3.4	10.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
12.04.16	2.063	937.81	944.78	-6.97	44.9	41.4	3.5	10.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
13.04.16	1.402	936.78	943.81	-7.03	44.2	41.0	3.2	10.0	6.2	5.6	0.00	24.00	
14.04.16	1.183	915.66	922.41	-6.75	43.8	40.7	3.1	10.0	6.1	5.6	0.98	23.02	
15.04.16	1.783	922.52	929.37	-6.85	44.5	41.1	3.4	10.0	6.0	5.6	0.00	24.00	
16.04.16	3.561	924.00	930.84	-6.84	47.1	43.0	4.1	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
17.04.16	3.543	933.11	940.12	-7.01	47.5	43.4	4.1	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
18.04.16	1.871	940.98	948.11	-7.13	45.0	41.5	3.5	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
19.04.16	2.286	940.48	947.60	-7.12	45.5	41.9	3.6	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
20.04.16	2.305	930.68	937.71	-7.03	45.4	41.7	3.7	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
21.04.16	2.613	923.25	930.29	-7.04	46.3	42.5	3.8	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
22.04.16	3.135	924.27	931.32	-7.05	45.8	42.0	3.8	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
23.04.16	3.310	933.11	940.17	-7.06	46.4	42.5	3.9	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
24.04.16	3.034	941.34	948.48	-7.14	46.5	42.6	3.9	10.0	5.9	5.6	0.00	24.00	
25.04.16	2.202	939.76	946.88	-7.12	45.9	42.3	3.6	10.0	6.0	5.6	0.18	23.82	D
26.04.16	1.818	929.33	936.33	-7.00	45.4	42.0	3.4	10.0	5.9	5.6	0.34	23.66	D
27.04.16	0.851	439.76	442.96	-3.20	45.8	42.3	3.5	10.0	6.0	5.6	0.78	23.22	D
28.04.16	0.299	95.57	95.50	0.07	48.7	44.6	4.1	10.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
29.04.16	0.163	25.84	25.44	0.40	49.9	43.4	6.5	10.0	6.5	5.5	0.00	24.00	
30.04.16	0.176	25.89	25.52	0.37	50.1	43.3	6.8	10.0	6.5	5.5	0.00	24.00	
Итого	73.989	5132.27	5319.58	-187.30	45.1	41.3	3.8	10.0	6.0	5.6	2.28	717.72	2.28


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.04.16	24:00	741.186	112699.49	113531.50	2869.68
01.04.16	00:00	667.197	87567.22	88211.92	2151.96
Итого		73.989	25132.27	25319.58	717.72

Отчетный период 720.00 час.      Период норм. работы 717.72 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час.      Период функц. отказа 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 2.281 час.      Период G<min 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Организация \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.29  
 Дата последующей проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 055666

Гпод.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0 - \_\_\_\_\_ м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 0 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.04.2016 по 29.04.2016

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, С				Давление		Время, час		Класиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 забор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.16	2.819	153.75	118.43	35.32	61.2	52.6	8.6	10.0	6.7	-0.1	0.00	24.00	
02.04.16	2.819	153.42	118.13	35.29	61.2	52.6	8.6	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
03.04.16	2.927	154.87	117.72	37.15	61.3	52.5	8.7	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
04.04.16	2.954	155.53	117.63	37.91	61.2	52.5	8.7	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
05.04.16	2.698	151.37	118.90	32.47	61.2	52.4	8.7	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
06.04.16	2.808	153.08	118.01	35.07	61.2	52.5	8.7	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
07.04.16	2.730	152.36	118.93	33.43	61.2	52.6	8.6	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
08.04.16	2.762	152.66	118.28	34.37	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
09.04.16	2.839	154.21	118.45	35.75	61.2	52.7	8.5	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
10.04.16	2.608	150.54	119.12	31.42	61.1	52.8	8.3	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
11.04.16	2.719	152.34	118.92	33.42	61.2	52.7	8.5	10.0	6.6	-0.1	0.00	24.00	
12.04.16	2.777	152.80	118.16	34.64	61.2	52.7	8.5	10.0	6.3	-0.1	0.00	24.00	
13.04.16	2.676	151.40	118.81	32.59	61.2	52.7	8.5	10.0	6.3	-0.1	0.00	24.00	
14.04.16	2.769	153.16	118.63	34.53	61.2	52.8	8.4	10.0	6.5	-0.1	0.00	24.00	
15.04.16	2.709	152.07	118.78	33.29	61.2	52.7	8.5	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
16.04.16	2.840	154.16	118.61	35.55	61.2	52.6	8.6	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
17.04.16	2.763	152.98	118.92	34.07	61.2	52.6	8.6	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
18.04.16	2.762	152.81	118.61	34.20	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
19.04.16	2.618	150.68	119.32	31.36	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
20.04.16	2.620	150.37	118.94	31.43	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
21.04.16	2.740	152.47	118.70	33.77	61.2	52.6	8.6	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
22.04.16	2.713	152.18	118.81	33.37	61.2	52.6	8.6	10.0	6.2	-0.1	0.00	24.00	
23.04.16	2.748	153.05	119.37	33.68	61.2	52.6	8.6	10.0	6.5	-0.1	0.00	24.00	
24.04.16	2.738	152.72	119.28	33.44	61.2	52.5	8.7	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
25.04.16	2.781	153.34	118.68	34.66	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
26.04.16	2.521	149.42	120.10	29.32	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
27.04.16	2.691	152.05	119.03	33.02	61.2	52.8	8.4	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
28.04.16	2.748	152.93	118.81	34.12	61.2	52.7	8.5	10.0	6.9	-0.1	0.00	24.00	
29.04.16	2.745	152.58	118.51	34.07	61.2	52.7	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
30.04.16	2.510	148.64	119.33	29.30	61.1	52.6	8.5	10.0	6.8	-0.1	0.00	24.00	
Итого	82.151	4573.91	3561.91	1012.00	61.2	52.6	8.5	10.0	6.7	-0.1	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
30.04.16	24:00	343.822	18480.15	14216.68	2904.00
01.04.16	00:00	261.671	13906.24	10654.76	2184.00
Итого		82.151	4573.91	3561.91	720.00

Отчетный период 720.00 час.      Период норм. работы 720.00 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час.      Период функц. отказа 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час.      Период G < min 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



Представитель теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_

